


ВЛ-10кВ Л-16 ПС Елань-1 отпайка к ТП-130

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Место установки | | р.п. Елань Волгоградская обл. | |
| Характеристика реклоузера TER_Rec15_All_L5M | | | |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 | Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
| Номинальный ток, А | 630* | Время автономной работы от АКБ, ч | 24 |
| Номинальный ток отключения, кА | 12,5 | Масса коммутационного модуля, кг | 60 |
| Механический ресурс, циклов ВО | 30000 | Масса шкафа управления, кг | 40 |
| Коммутационный ресурс при номинальном токе, циклов ВО | 50 | Степень защиты изделия оболочками (ГОСТ 14254-69) | IP 54 |
| Номинальное напряжение сети | | | |
| 10 кВ | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 6 кВ | <input type="checkbox"/> | | |
| Монтажный комплект реклоузера | | Количество трансформаторов собственных нужд | |
| Установка на опору | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Установка на ОРУ | <input type="checkbox"/> | 2 | <input type="checkbox"/> |
| Установка на ВВГ | <input type="checkbox"/> | | |
| Разъединитель (количество) | | Монтажный комплект разъединителя (количество) | |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| Интеграция в SCADA (канал связи / протокол передачи данных) | | | |
| Не требуется | <input type="checkbox"/> | ВОЛС (SFP) / IEC 60870-5-104 | <input type="checkbox"/> |
| GPFS / IEC 60870-5-104, 61850-8-1 | <input type="checkbox"/> | ВОЛС (SFP) / Modbus TCP | <input type="checkbox"/> |
| RS232/RS485 | <input checked="" type="checkbox"/> | Выносной пункт дискретного управления и сигнализации | <input type="checkbox"/> |
| | | Услуги | |
| | | ПИР | <input type="checkbox"/> |
| | | СМР | <input type="checkbox"/> |
| | | ПНР | <input type="checkbox"/> |
| Сведения о доставке | | <input type="checkbox"/> | |
| Дополнительные требования | | Беспроводное управление с брелока, брелоков 3 шт. трансформатор тока ТТ-3015 0,5S; (ТСН-Р5). Аккумуляторная батарея - 1 шт. | |
| Информация об организации, заполняющей опросный лист | | | |
| Наименование | ор. Мирновские МЭС АО "ВОЭ" | | |
| Ф.И.О., должность сотрудника | Зл. инженер ор. ММЭС Лобачёв С.А. | | |
| Контактный телефон, факс, e-mail | 8 927 254 7129 | | |
| | | "14" 04 2023г. | |
| Подпись ответственного за заполнение опросного листа | |  | |
| *реклоузер может быть применен на ток до 800А по согласованию с изготовителем | | | |