



**энергомаш
сервис**
ИНН 3435026659

ВОЛЖСКИЙ ЗАВОД
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

г. Волжский
ул. Карбышева 45«б»
✉ info@emsvol.ru
☎ +7 (8443) 55-60-97

Опросный лист для заказа пункта коммерческого учёта

Заказчик, адрес, телефон:

ПКУ	Пункт коммерческого учёта	Количество:	
-----	---------------------------	-------------	--

1.	Номинальное напряжение сети							
	6 кВ	6,3 кВ	6,6 кВ	6,9 кВ	10 кВ	10,5 кВ	11 кВ	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Схема подключения высоковольтного модуля							
	3ТТ/3ТН			2ТТ/3ТН		2ТТ/2ТН		
	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
3.	Номинальный ток первичной обмотки трансформаторов тока							
	5А	10А	15А	20А	30А	40А	50А	75А
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	80А	100А	150А	200А	300А	400А	500А	600А
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Класс точности трансформаторов тока							
	0,5			0,5S		0,2S		
	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
5.	Тип счётчика							
	Меркурий 234 ARTM2-00 РВ		СЭТ-4ТМ.03М.01		ЦЭ6850м		Нет	
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
6.	Наличие встроенного GSM-модема							
	Да				Нет			
	<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
7.	Наличие ограничителей перенапряжения							
	Да				Нет			
	<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
8.	Длина соединительного кабеля							
	7м				Другое (указать)			
	<input checked="" type="checkbox"/>							
9.	Дополнительные требования							
	С комплектом для монтажа на стойку СВ-105							

СОГЛАСОВАНО

Должность:

СОГЛАСОВАНО
Главный инженер Ф. ЗМЭС
АО «Волгоградоблэлектро»
С.А. Глушков

Фамилия, подпись:

Дата:

[Подпись]
Романов АИ

гип чп Дружина