

## Лист заказа КТПН

комплектная трансформаторная тупиковая подстанция наружной установки

Опрос параметров	Нужное выделить и проставить значение					
Напряжение на стороне ВН				10		
Ввод ВН				воздушный		
Размещение коммутационного аппарата на стороне ВН				внутреннее, ВНА		
Номинальная мощность КТП (кВА)	250					
Наличие силового трансформатора ТМГ, ТМ				Нет		
Группа соединения обмоток силового трансформатора	-					
Учет активной энергии,				Да 1 шт (техучет)		
Учет реактивной энергии,				Нет		
Учет активно- реактивной энергии				Нет		
Номинал трансформаторов тока	100/5					
Клас точности трансформатора тока	0,5S					
Тип счетчика	1. Счетчик электрической энергии КВАНТ ST 2000-12-W-230*5(10)-0,5S/1-RUDM - 1шт. 2. 3G/GPRS-модем iRZ ATM31.A - 1 шт. 3. Блок питания для модема: iRZ 12/24В 1000мА - 1 шт. 4. Антенна для модема: Антей 906 13,5dB SMA - 1 шт.					
Выводы НН				воздушный		
Количество	1	2	3	4		
Тип (РПС/ ВА)	РПС					
Номинал отходящих фидеров	100	100	100	100		
1 шт. в заказе						
Примечание	1. Вольтметр. 2. Амперметр-3 шт. 3. Вместо разрядников ОПН, 4. Главный рубильник РПС-4/400А с предохранителями ПН-2/400А					