

Лист заказа Корпус КТП

Опрос параметров	Нужное выделить и проставить значение					
Напряжение на стороне ВН	6					
Ввод ВН	воздушный					
Размещение коммутационного аппарата на стороне ВН	внутреннее, ВНА					
Номинальная мощность КТП (кВА)	250					
Наличие силового трансформатора ТМГ, ТМ	Нет					
Группа соединения обмоток силового трансформатора	-					
Учет активной энергии,	Да 1шт (техучет)					
Учет реактивной энергии,	Нет					
Учет активно- реактивной энергии	Нет					
Номинал трансформаторов тока	200/5					
Клас точности трансформатора тока	0,5S					
Тип счетчика	1. Счетчик электрической энергии КВАНТ ST 2000-12-W-230*5(10)-0,5S/1-RUDM - 1шт. 2. 3G/GPRS-модем iRZ ATM31.A - 1 шт. 3. Блок питания для модема: iRZ 12/24В 1000мА - 1 шт. 4. Антенна для модема: Антей 906 13,5dB SMA - 1 шт.					
Выводы НН	воздушный					
Количество	1	2	3	4	5	6
Тип (РПС/ ВА)	ВА57-35	РПС	РПС	РПС	РПС	ВА57-35
Номинал отходящих фидеров	100	250	250	250	250	63
1 шт. в заказе						
Примечание	1. Вольтметр. 2. Амперметр-3 шт. 3. Вместо разрядников ОПН, 4. Главный рубильник РПС-4/400А с предохранителями ПН-2/400А					