

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа панелей распределительных щитов серии ЩО-70

№	Запрашиваемые данные						
1	Тип панели			ЩО-70-1-34УЗ вводная			
2	Номинальное напряжение	0,4 кВ					
3	Номинальный ток и динамическая стойкость сборных шин	1000 А					
		30 кА					
4	Схема первичных соединений						
5	Материал и сечение нулевой шины		медная твердая 40x4 L-2,4м				
6	Тип панели ЩО-70						
7	Номер схемы вторичных соединений			1			
8	Порядковый номер панели			2			
9	Тип защитного коммутационного аппарата	Рубильник	Тип, ном.ток,	РЕ19-39 1x630А			
		Предохранитель	Тип, ном.ток,	ПН-2/400			
		Рубильник		РПС-2 2x250А	РПС-2 2x250А	РПС-2 2x250А	РПС-2 2x250А
10	Номинальный ток предохранителя			2x250А	2x250А	2x100А	2x100А
11	Пределы установок по току			замедленного срабатывания			
12	расцепителей автомата ВА53 (ВА54)			мгновенного срабатывания			
13	Выдержка времени защиты от тока короткого замыкания, сек.			1x250 А			
14	Ток плавкой вставки, А			6x100	6x100	6x100	6x100
15	Трансформатор тока	номинальный ток, А	ТШП-300/5	-	-	-	-
16	Количество и сечение кабелей			3			
17	Амперметр шкала, А			1			
18	Вольтметр шкала, В						
19	Реле						
20	Щиток учета						
21	Количество панелей (в том числе торцовых)			(1 торцевая)			