

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

№	Запрашиваемые данные			Ответы заказчика		
1	Порядковый номер панели			ЩО-70-1-30 УЗ вводная		
2	Номинальное напряжение	0,4	0,4 кВ			
3	Номинальный ток и динамическая стойкость сборных шин	1600	А			
		42	кА			
4	Схема первичных соединений					
5	Материал и сечение нулевой шины	алюм.100x10				
6	Тип панели ЩО-70					
7	Номер схемы вторичных соединений					
8	Название линии (надпись в рамке)					
9	Тип защитного коммутирующего аппарата	Автомат	Тип	-		
			каталожный	-		
		Рубильник ток, А		РПС-10 1000А		
10	Номинальный ток максимального расцепителя автомата или предохранителя			-		
11	Пределы установок по току расцепителей автомата ВА53 (ВА54)	замедленного срабатывания		-		
12		мгновенного срабатывания		-		
13	Выдержка времени защиты от тока короткого замыкания, сек.			-		
14	Ток плавкой вставки, А			1000А		
15	Трансформатор тока	номинальный ток, А		ТШП-0,66 1000/5 0,5s		
16	Количество и сечение кабелей			-		
17	Амперметр шкала, А			1000 А		
18	Вольтметр шкала, В			660В		
19	Реле			-		
20	Щиток учета в составе:			1		
20.1	Счетчик эл. энергии КБАHT ST 2000-12-W-230*5(10)-0,5S/1-RUDM			1		
20.2	Модем 4G/GPRS iRZ ATM41			1		
20.3	Блок питания iRZ ACC-PS02-12V 1A			1		
20.4	Антенная Антей 906 SMA			1		
				-		
21	Количество панелей ЩО			1		
22	Количество торцевых панелей			1		