



## ООО "Кубаньэлектроцит"

Контактные телефоны  
ООО "Кубаньэлектроцит": т. (861) 274-33-00  
E-mail: k.e.sh@mail.ru  
www.kubelectrosh.ru

### Лист заказа КТПН

комплектная трансформаторная тупиковая подстанция наружной установки

Опрос параметров	Нужное выделить и проставить значение							
Напряжение на стороне ВН					6 кВ			
Ввод ВН 1					кабельный			
Размещение коммутационного аппарата на стороне ВН	ВНА 10/630				внутреннее			
Номинальная мощность КТП (кВА)	400							
Наличие силового трансформатора ТМГ, ТМ	нет				-			
Группа соединения обмоток силового трансформатора								
Учет активной энергии,					Да			
Учет реактивной энергии,					Нет			
Учет активно- реактивной энергии					Нет			
Номинал трансформаторов тока	100/5							
Клас точности трансформатора тока	0,5S							
Тип счетчика	Меркурий - 230АМ-02							
Выводы НН	воздушный				кабельный			
Количество	1	2	3	4	5	6	7	8
Тип (РПС/ ВА)	РПС							
Номинал отходящих фидеров	250	400	250	400	250	400	250	400
1 шт. в заказе								
Примечание	РУ-0,4 кВ Вводная панель состоит: Рубильник типа РЕ 19-41 + ДП-37 для защиты трансформатора Габарит подстанции <b>не должен превышать 2,70 м х 2,30 м</b> (ширина х длина)							

\*- Указать тип выключателей автоматических.

Контактные телефоны заказчика:

Старший мастер ТП-РП филиала Волжские МЭС

Сахаров Р.А.

8-8443-31-39-97

Главный инженер филиала Волжские МЭС АО "ВОЭ"



В.В. Гранкин